



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)
300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Кимовскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Октябрьская, 33, тел./ факс: (48735) 5-83-07,
эл. почта: ond-kimovsk@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 6/3

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению:
детский сад № 6 общеразвивающего вида, в лице заведующего Муниципального казен-
ного дошкольного образовательного учреждения: детский сад № 6 общеразвивающего
вида Пикаловой Татьяны Ивановны

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения Главного государственного инспектора Кимовского района Тульской области по пожарному надзору, начальника ОНД и ПР по Кимовскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области майора внутренней службы Маврина Михаила Владимировича № 6 от 20.01.2022г. (учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий КНМ 71220061000201577896 от 20.01.2022г.)

в период с «24» января 2022 г. по «04» февраля 2022 г.

Государственным инспектором Кимовского района Тульской области по пожарному надзору, инспектором ОНД и ПР по Кимовскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
старшим лейтенантом внутренней службы Черновым Юрием Сергеевичем

органа государственного пожарного надзора)

проведена внеплановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица - заведующий
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения: детский сад
№ 6 общеразвивающего вида Пикалова Татьяна Ивановна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	<p>Не доведен предел огнестойкости косоуров лестничных маршей до требуемого, в соответствии с 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p> <p>Тульская область, г. Кимовск, ул. Больничная, д. 10 МКДОУ: детский сад №6 общеразвивающего вида</p>	<p>Таблица 21 «Соответствие степени огнестойкости и предела огнестойкости строительных конструкций зданий, сооружений и пожарных отсеков», ФЗ-123 от 22.07.2008</p>	<p>01.07.2022г.</p>	
2.	<p>Не организовано проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний.</p> <p>Тульская область, г. Кимовск, ул. Больничная, д. 10 МКДОУ: детский сад №6 общеразвивающего вида</p>	<p>Правила Противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 №1479, п. 176)</p>	<p>01.07.2022г.</p>	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения: детский сад № 6 общеразвивающего вида Пикалова Т.И.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



Государственный инспектор Кимовского района Тульской области по пожарному надзору, инспектор ОНД и ПР по Кимовскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области старший лейтенант внутренней службы Чернов Ю.С.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 69**

вручается в Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 общеразвивающего вида» государственного казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6 общеразвивающего вида Пикалова Татьяна Ивановна

На исполнении реликвия 1 выдана государственного инспектора Кимовского района Тульской области по пожарному надзору, инспектора ОНД и ПР по Кимовскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области старший лейтенант внутренней службы Михаил Михайлович № 6 от 20.01.2022 г. Тульский номер выдвинутой проверки и едином ресурсе контрольных (надзорных) мероприятий КИМ 71220061000201277806 от 20.01.2022 г.

в период с «04» января 2022 г. по «04» февраля 2022 г. Государственным инспектором Кимовского района Тульской области по пожарному надзору, инспектором ОНД и ПР по Кимовскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области

старшим лейтенантом внутренней службы Черновым Юрием Сергеевичем

добровольно выдана/не выдана проверка

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица – заведующий Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6 общеразвивающего вида» Пикалова Татьяна Ивановна